

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
667007, г.Кызыл, ул.Красноармейская, 70 тел.(39422)3-54-52; (39422)2-11-50
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
667007, г.Кызыл, ул.Складская, 1«б» тел.(39422) 6-63-58; (39422) 6-63-43; tuvaugpn@mail.ru
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЗУН-ХЕМЧИКСКОГО РАЙОНА
г. Чадан ул. Сергея Шойгу, 23 т.: 8-394-34-21-0-86**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 106/1/2
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

**Директору Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
Хондергейскому среднему общеобразовательному школу муниципального района Дзун-
Хемчикского кожууна Республики Тыва Сат Аяне Сергеевне**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Дзун-Хемчикского района Республики Тыва по пожарному надзору Донгак Кудер Васильевича № 106 от 25 ноября 2013г. с 14 часов 00 мин «11» декабря 2013г. по 16 часов 00 минут «11» декабря 2013г. проведено обследование (проверка) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Хондергейской средней общеобразовательной школы муниципального района Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва расположенного по адресу: Дзун-Хемчикский район, с. Хондергей, ул. Октябрьская, д. №15 государственным инспектором ОНД Дзун-Хемчикского района Чаш-оол Н.В.

(должность, звание, фамилия, наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ СОШ с. Хондергей Сат А.С. и преподаватель ОБЖ Монгуш А.А.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт нормативного акта и требования которого нарушены	Срок исполнения предписания	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Выполнить монтаж пожарной сигнализации на 2-м учебном корпусе.	(Правила Противопожарного Режима в Российской Федерации) ППР РФ п. 61;	10.04.2014г	
2.	Выполнить ящик с песком с объемом 0,5 метр.	(Правила Противопожарного Режима в Российской Федерации) ППР РФ п. 483;	10.04.2014г	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).


В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


(подпись)



« 13 » декабря 2013г.

Предписание для исполнения получил


(подпись)

Государственный инспектор отделения надзорной деятельности Дзун-Хемчикского района УНД ГУ МЧС РФ по РТ Чаш-оол Назын Викторович.

(должность, фамилия, инициалы)

Директор МБОУ Хондергейской СОШ Сат Аяна Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы)

« 13 » декабря 2013г.

Единый типовой номер «Телефона доверия»: для жителей города Кызыла № 3-46-14
для жителей республики № 8(39423) 9-99-99